

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113343R Wolica przez wieś do Walowic w km 0+265 – 1+086 wraz z przebudową skrzyżowania w km 1+069 w miejscowości Wolica” na działkach nr ew. 271, 362.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących w/w postępowania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Treść zapytania nr 1:

Dotyczy poz. 2.002 przedmiaru robót: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi na odkład, koparka 0,25 m³, grunt kategorii III – Czy nie należałoby tutaj przyjąć odwozu ziemi, doświadczenie uczy, że przy tego typu robotach trudno jest o rozplantowanie ziemi na miejscu ?

Treść odpowiedzi ad. 1:

Przewiduje się zagospodarowanie ziemi do obsypki kanałów wraz z zagęszczeniem oraz jej nadwyżkę jako rozplantowanie w obrębie pasa drogowego.

Treść zapytania nr 2:

Dotyczy poz. 2.003 przedmiaru robót: Wykopy liniowe szerokości 0,8 – 2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5 m, kategoria gruntu III – Pytanie jw. – Czy nie przyjąć odwozu ziemi ?

Treść odpowiedzi ad. 2:

Przewiduje się zagospodarowanie ziemi do obsypki kanałów wraz z zagęszczeniem oraz jej nadwyżkę jako rozplantowanie w obrębie pasa drogowego.

Treść zapytania nr 3:

Dotyczy poz. 2.005 przedmiaru robót: Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, ø600 mm, betonowe, z rozwiezieniem rur na skraj wykopu – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w opisu poprzez zezwolenie na alternatywne zastosowanie rur PP Pragma SN8 jako tańszych, wygodniejszych i szybszych w montażu, doskonale zdających egzamin przy kanalizacjach i zabudowach rowu pod chodnikiem ?

Treść odpowiedzi ad. 3:

Zamawiający dopuszcza zmianę rur WIPRO na rury PP Pragma SN8 przy zachowaniu projektowanych średnic.

Treść zapytania nr 4:

Dotyczy poz. 2.006 przedmiaru robót: Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, ø500 mm, betonowe, z rozwiezieniem rur na skraj wykopu - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w opisu poprzez zezwolenie na alternatywne zastosowanie rur PP Pragma SN8 jako tańszych, wygodniejszych i szybszych w montażu, doskonale zdających egzamin przy kanalizacjach i zabudowach rowu pod chodnikiem ?

Treść odpowiedzi ad. 4:

Zamawiający dopuszcza zmianę rur WIPRO na rury PP Pragma SN8 przy zachowaniu projektowanych średnic.

Treść zapytania nr 5:

Dotyczy poz. 2.007 przedmiaru robót: Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, $\varnothing 400$ mm, betonowe, z rozwieżeniem rur na skraj wykopu - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w/w opisu poprzez zezwolenie na alternatywne zastosowanie rur PP Pragma SN8 jako tańszych, wygodniejszych i szybszych w montażu, doskonale zdających egzamin przy kanalizacjach i zabudowach rowu pod chodnikiem ?

Treść odpowiedzi ad. 5:

Zamawiający dopuszcza zamianę rur WIPRO na rury PP Pragma SN8 przy zachowaniu projektowanych średnic.

Treść zapytania nr 6:

Dotyczy poz. 2.008 przedmiaru robót: Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, $\varnothing 300$ mm, z rozwieżeniem rur na skraj wykopu - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w/w opisu poprzez zezwolenie na alternatywne zastosowanie rur PP Pragma SN8 jako tańszych, wygodniejszych i szybszych w montażu, doskonale zdających egzamin przy kanalizacjach i zabudowach rowu pod chodnikiem ?

Treść odpowiedzi ad. 6:

Zamawiający dopuszcza zamianę rur WIPRO na rury PP Pragma SN8 przy zachowaniu projektowanych średnic.

Treść zapytania nr 7:

Dotyczy od poz. 2.009 do poz. 2.012 przedmiaru robót: Prefabrykowane betonowe ścianki czołowe dla rur od $\varnothing 30$ cm do $\varnothing 60$ cm – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż prefabrykowanych ścianek czołowych skośnych ?

Treść odpowiedzi ad. 7:

Zamawiający dopuszcza taką zamianę.

Treść zapytania nr 8:

Dotyczy poz. 2.014 przedmiaru robót: Mechaniczne obsypanie kanałów rurowych w zabudowanych odcinkach przydrożnych rowów odwadniających – 90% - Czy chodzi tutaj o zasypanie pospółką czy ziemią – mając na uwadze uzyskanie właściwego zagęszczenia wskazane byłoby zasypanie pospółką ?

Treść odpowiedzi ad. 8:

Pozostawić zgodnie z pozycją przedmiaru.

Treść zapytania nr 9:

Dotyczy poz. 2.015 przedmiaru robót: Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kategorii III – ręczne obsypanie kanałów rurowych – 10% - Pytanie jw. chodzi o zasypkę pospółką czy ziemią ?

Treść odpowiedzi ad. 9:

Pozostawić zgodnie z pozycją przedmiaru.

Treść zapytania nr 10:

Dotyczy poz. 2.019 przedmiaru robót: Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, $\varnothing 1200$ mm, głębokość 3 m – Czy w obrębie przebiegu kanałów $\varnothing 400$ mm i $\varnothing 300$ mm nie wskazane byłoby zastosowanie studni $\varnothing 1000$ mm wystarczających przy takich średnicach rur a jednocześnie znacznie tańszych, oraz czy muszą to być studnie żelbetowe ?

Treść odpowiedzi ad. 10:

Pozostawić zgodnie z pozycją przedmiaru.

Treść zapytania nr 11:

Dotyczy poz. 2.020 przedmiaru robót: Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, $\varnothing 1200$ mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości (średnia głębokość studni 1,5 m) – Pytanie jw.

Treść odpowiedzi ad. 11:

Pozostawić zgodnie z pozycją przedmiaru.

Treść zapytania nr 12:

Dotyczy poz. 3.007 przedmiaru robót: Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo - piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa (czerwona) w pasie o szerokości 20 cm przy krawężniku – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę tego zapisu i zezwoli na użycie kostki grubości 6 cm jako tańszej, a według nas wystarczającej do wykonania chodnika ?

Treść odpowiedzi ad. 12:

Pozostawić zgodnie z pozycją przedmiaru.

Treść zapytania nr 13:

Dotyczy poz. 3.008 przedmiaru robót: Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo - piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę tego zapisu i zezwoli na użycie kostki grubości 6 cm jako tańszej, a według nas wystarczającej do wykonania chodnika ?

Treść odpowiedzi ad. 13:

Pozostawić zgodnie z pozycją przedmiaru.

Treść zapytania nr 14:

Dotyczy poz. 7.002 przedmiaru robót: Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo – piaskowa korytka kolejowe 500 x 700 x 590 – Czy nie należałoby tutaj założyć dodatkowo podbudowy betonowej pod ścieki lub przynajmniej z pospółki ?

Treść odpowiedzi ad. 14:

Pozostawić zgodnie z pozycją przedmiaru.

Treść zapytania nr 15:

Dotyczy poz. 7.003 przedmiaru robót: Umocnienie skarp przydrożnych rowów odwadniających płytami prefabrykowanymi typu JOMB – Czy płyty układane będą na podsypce (podbudowie) oraz prosimy o podanie wymiaru JOMB?

Treść odpowiedzi ad. 15:

Należy zachować powierzchnię określoną w przedmiarze i zastosować płyty typu JOMB grubości 10 cm. Podbudowa zgodnie z pozycją przedmiaru.

Treść zapytania nr 16:

Dotyczy umowy §1 pkt 2 - prosimy o wskazanie hierarchii dokumentów celem uniknięcia sporów między stronami w przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami.

Treść odpowiedzi ad. 16:

Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.

Treść zapytania nr 17:

Dotyczy umowy §4 pkt 8 – prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiający wymaga przedkładania poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Jeśli tak to od jakiej kwoty będzie powstawał ten obowiązek. Czy obowiązek ten będzie dotyczył umów, których wartość przekracza 50 000,00 zł ?

Treść odpowiedzi ad. 17:

Zamawiający wymaga przedkładania poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości przekraczającej 50 000,00 zł.

Treść zapytania nr 18:

Dotyczy umowy §5 pkt 1 ppkt. 11 – Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co inspektor nadzoru będzie brał pod uwagę przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wad ?

Treść odpowiedzi ad. 18:

Rodzaj stwierdzonych wad i czas potrzebny do ich usunięcia.

Treść zapytania nr 19:

Dotyczy umowy §6 pkt 2 – Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co w przypadku jeśli pozycja robót dodatkowych nie będzie odpowiadać pozycjom z kosztorysu. Na jakich zasadach będą w takim przypadku wyceniane roboty dodatkowe ?

Treść odpowiedzi ad. 19:

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie ujętych w kosztorysie ofertowym wykonawca przedstawi własną kalkulację kosztów przy zastosowaniu nośników cen z kosztorysu ofertowego.

Treść zapytania nr 20:

Dotyczy umowy §6 pkt 4 – Wnosimy o zmianę formy rozliczenia na fakturowanie częściowe do 90 % wartości umowy.

Treść odpowiedzi ad. 20:

Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.

Treść zapytania nr 21:

Dotyczy umowy §6 pkt 5 ppkt. a – Wnosimy o modyfikację zapisu poprzez pozostawienie Wykonawcy wyboru przedłożenia dowodów zapłaty lub oświadczeń podwykonawców z uwagi na długotrwałość procesu uzyskiwania oświadczeń, który niekiedy jest utrudniony w przypadku, gdy podwykonawca nie ma już żadnego interesu w stosunku do wykonawcy.

Treść odpowiedzi ad. 21:

Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.

Treść zapytania nr 22:

Dotyczy umowy §8 pkt 3 – Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co Zamawiający będzie brał pod uwagę przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wad.

Treść odpowiedzi ad. 22:

Rodzaj stwierdzonych wad i czas potrzebny do ich usunięcia.

Treść zapytania nr 23:

Dotyczy umowy §8 pkt 7 ppkt. a – Wnosimy o dodanie zapisu, iż Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na ich usunięcie.

Treść odpowiedzi ad. 23:

Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.

Treść zapytania nr 24:

Dotyczy umowy §9 pkt 1 – Prosimy o wprowadzenie możliwości odbiorów częściowych celem częściowych płatności.

Treść odpowiedzi ad. 24:

Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.

Treść zapytania nr 25:

Dotyczy umowy §9 pkt 3 – Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie Zamawiający dokona odbioru ? Podano jedynie termin w którym powinien do odbioru przystąpić.

Treść odpowiedzi ad. 25:

Zamawiający dokona odbioru robót niezwłocznie.

Treść zapytania nr 26:

Dotyczy umowy §10 pkt 1 ppkt. a – Wnosimy o zmianę wysokości kary do 0,1% wynagrodzenia, która jest powszechnie przyjęta w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter prewencyjny a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszenie rażących strat nawet w przypadku kilkudniowej zwłoki w wykonaniu.

Treść odpowiedzi ad. 26:

Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.

Treść zapytania nr 27:

Dotyczy umowy §10 pkt 1 ppkt. b – Wnosimy o zmianę wysokości kary do 0,1 % wynagrodzenia, która jest powszechnie przyjęta w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter prewencyjny a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszenie rażących strat nawet w przypadku kilkudniowej zwłoki w wykonaniu.

Treść odpowiedzi ad. 27:

Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.

Treść zapytania nr 28:

Dotyczy umowy §11 pkt 1 ppkt. d – Prosimy o dodanie kilku dni zwłoki w rozpoczęciu robót po upływie których zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

Treść odpowiedzi ad. 28:

Zamawiający w §11 ust. 1 pkt d dodaje zapis „i opóźnienie w rozpoczęciu robót trwa dłużej niż 7 dni”.

Treść zapytania nr 29:

Dotyczy umowy §13 pkt 4 – Wnosimy o dookreślenie „pisemne” żądanie.

Treść odpowiedzi ad. 29:

Zamawiający w §13 pkt 4 umowy przed wyrazem „żądanie” dodaje wyraz „pisemne”.

Treść zapytania nr 30:

Dotyczy umowy §13 pkt 8 – Dotyczy o dookreślenie „pisemne” wezwanie.

Treść odpowiedzi ad. 30:

Zamawiający w §13 pkt 8 umowy przed wyrazem „żądanie” dodaje wyraz „pisemne”.

Treść zapytania nr 31:

Dotyczy umowy §13 pkt 8 ppkt. 2 – Wnosimy o aktualizację – ustawa z dnia 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, akt na który powołuje się Zamawiający został uchylony.

Treść odpowiedzi ad. 31:

Zamawiający w §13 pkt 8 tiret 2 umowy zmienia zapis „ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” na zapis „ustawy z dnia 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.

Treść zapytania nr 32:

Prosimy o udostępnienie formularzy ofertowych w wersji edytowalnej.

Treść odpowiedzi ad. 32:

Zamawiający udostępni formularze w wersji edytowalnej.

Treść zapytania nr 33:

Prosimy o wyjaśnienie w przypadku gdy nazwy podwykonawców nie są znane na etapie składania oferty Zamawiający dopuszcza określenie jedynie zakresów planowanych do powierzenia ewentualnym podwykonawcom, a w miejscu nazwa firmy podana była by informacja „podwykonawca nie znany na tym etapie” przy założeniu, że wykonawca nie polega na zasobach danych firm.

Treść odpowiedzi ad. 33:

Zamawiający dopuszcza możliwość określenia zakresów planowych do powierzenia ewentualnym podwykonawcom bez podawania nazw podwykonawców. W przypadku gdy podwykonawca nie jest znany na tym etapie.

W związku z udzielonym wyjaśnieniem termin składania ofert nie ulega zmianie.



WÓJT
Wojciech Piękoś