



Detal S1

Stolarkę podlegającą wymianie należy montować w licu muru od zewnątrz. Przy ocieplaniu szpalet istniejących okien- nie podlegających wymianie, należy w razie konieczności skuć tynk w celu umieszczenia co najmniej 3 cm styropianu.

Parapety wewnętrzne PCV wystające poza lico ściany o 2-3cm i poza obrys otworu okiennego po 5cm na każdą stronę.

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,7 mm



45-55 cm istniejąca ściana pełna
15 cm styropian EPS fasada $\lambda \leq 0,032 \text{ W/mK}$
wyprawa tynkarska- tynk cienkowarstwowy 1.5mm

Nazwa obiektu budowlanego: Termomodernizacja Domu Ludowego w Opaciu			
Adres obiektu: dz.ew. nr. 340/2, obr.Opacie, gm. Jasło		Nazwa inwestora: Gmina Jasło, 38-200 Jasło, ul. Słowackiego 4	
Branża: Architektura		Nazwa rysunku: Szczegóły montażu stolarki	
Projektant: mgr inż. arch. Michał Włodzik Upr. bud. w specj. archit. Rz/A-13/11		podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Ewelina Węgrzynowicz-Włodzik Upr. bud. w specj. archit. Rz/A-17/08		podpis:	
Asystent projektanta: inż. Iwona Setlak		Skala:	Nr Rys:
			A.9

Data:
02.2020