



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle

ul. Koralewskiego 13, 38-200 Jasło  
tel (13) 4463008, 4463009  
fax (13) 4463466

www.gov.pl/web/psse-jaslo  
e-mail: psse.jaslo@sanepid.gov.pl  
NIP: 6851920896. REGON: 370409975

Jasło, 11.07.2022 r.

## KOMUNIKAT dot. decyzji nr PSK.9027.3.19.2022

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle z dn. 11.07.2022 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zaopatrującego Zespół Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle po zapoznaniu z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 06.07.2022 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań ze względu na obecność bakterii grupy coli – 18 jtk/100ml, oraz bakterii *E.coli* – 1 jtk/100 ml, przy najwyższej dopuszczalnej obecności – 0 jtk/100ml. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Bakterie grupy coli oraz *E.coli* mogą powodować zatrucia pokarmowe i stanowić zagrożenie epidemiologiczne.

W związku z powyższym :

- woda z kranu nie może być spożywana i używana do przygotowania posiłków
- woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych
- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
- woda może być stosowana do celów gospodarczych

Uzyskanie poprawy jakości wody jest możliwe poprzez czyszczenie i dezynfekcję studni oraz wodociągu zaopatrującego budynek, do czego zobowiązano zarządcę.

JM

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Jaśle  
*Zbigniew Pająk*  
mgr inż. Zbigniew Pająk

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI