WIELKOŚĆ MIERZONA	OZNACZENIE	MIEJSCE POMIARU
PRZEPŁYW	4FQIRT	Komora pomiarowa ścieków KP
		MIEJSCE ODBIORU SYGAŁU: Rozdzielnia zasilająco-sterownicza i automatyki RZSA

SPECYFIKACJA

- Przepływomierz elektromagnetyczny typ Promag 50W-A - wersja kompaktowa /istniejący/ - 1 szt.

PRODUCENT ENDRESS+HAUSER

SCHEMAT ELEKTRYCZNY



ZAMAWIAJĄCY: Gmina Jasło ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło		WYKONAWCA: Zakład Usług Inżynierskich BIOEKO Zbigniew Mazur ul. Poniatowskiego 31/9; 37-500 Jarosław	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Michał Mac		ZADANIE: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy(Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w Warzycach w gm. Jasło”	BRANŻA: AKPiA
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Wacław Kornafel	PDK/0048/PWOE/19	NAZWA RYS.: Pomiar przepływu ścieków oczyszczonych w komorze pomiarowej KP	DATA: XII.2021
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Andrzej Łuków	UAN/III/7342/95/98		NR RYS.: AKP-14